

DET. CJ. MOTO-BOMBAS





DET. INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS
ESCALA: 1 / 20

- CONSUMO (BC-1)
- EXTRAVASOR (TX)
- LIMPEZA (TZ)
- RECALQUE (TR)
- SAÍDA INCÊNDIO (CI)

ESPECIFICAÇÃO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA
ÁGUA – CONSUMO

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SCHNEIDER MOD. BC-92 S/T 1A
POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV TRIF.
SUCÇÃO DA BOMBA: ø 1.1/2"
RECALQUE DA BOMBA: ø 1"

NOTA:
P1 = PORTA VENEZIANA ALUM. DIM. 80 x 180 CM
J1 = JANELA FIXA VENEZIANA ALUM. DIM. 80 x 50 CM – PEITORIL 20 CM



CORTE - CASA DE BOMBAS
ESCALA: 1 / 20

D.03
DET. INSTAL. CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TUBULAR



ESQUEMA VERTICAL - CISTERNA E RESERV. SUPERIOR

CORTE - CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TUBULAR
ESCALA: 1 / 20

LEGENDA - INSTALAÇÃO DA CASA DE BOMBAS

SUCÇÃO	
1	AMORTECEDOR ANTIVIBRATÓRIO VIBRA STOP (MOD. VIBRA-STOP MINI)
2	COTOVELO ø1.1/2"
3	COTOVELO 45° ø1.1/2"
4	CURVA 90° FÊMEA (AoGo) ø1.1/2"
5	MOTOR BOMBA SCHNEIDER (MOD. BC-92 S/T 1A – POT. 1,5 CV – TRIF.)
6	NIPLE DUPLO ø1.1/2"
7	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA (MOD. JEBLU) ø1.1/2" DA SUCÇÃO
8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CORPO DE BRONZE ø1.1/2"
9	TÊ ø1.1/2"
10	TUBO DE ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZ./COBRE ø1.1/2"
11	TUBO AÇO GALVANIZADO OU COBRE ø1.1/2"
12	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO ø1.1/2"
RECALQUE	
13	BUCHA DE REDUÇÃO ø1.1/2" x ø1"
14	COTOVELO ø1.1/2"
15	COTOVELO 45° ø1.1/2"
16	CURVA 90° FÊMEA (AoGo) ø1.1/2"
17	NIPLE DUPLO ø1.1/2"
18	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA (MOD. JEBLU) ø1.1/2" DO RECALQUE
19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CORPO DE BRONZE ø1.1/2"
20	TÊ ø1.1/2"
21	TUBO DE ANCORAGEM DA TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZ./COBRE ø1.1/2"
22	TUBO AÇO GALVANIZADO OU COBRE ø1.1/2"
23	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO ø1.1/2"
24	VÁLVULA DE RETENÇÃO (VERTICAL) ø1.1/2"
ABASTECIMENTO	
25	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. ø32MM x ø1"
26	CURVA 90° SOLDÁVEL ø32MM
27	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CORPO DE BRONZE ø1"
28	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ø32MM
29	TORNEIRA DE BÓIA VAZÃO TOTAL ø1"
CONSUMO	
30	CURVA FÊMEA ø2"
31	NIPLE DUPLO ø2"
32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CORPO DE BRONZE ø2"
33	TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU COBRE ø2"
34	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA ø60MM x 2"
35	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ø60MM
EXTRAVASOR/LIMPEZA	
36	CURVA FÊMEA ø1.1/2"
37	NIPLE DUPLO ø1.1/2"
38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO CORPO DE BRONZE ø1.1/2"
39	TÊ ø1.1/2"
40	TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU COBRE ø1.1/2"
41	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/BOLSA E ROSCA ø50MM x 1.1/2"
42	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ø50MM
43	CURVA 90° SOLDÁVEL ø50MM

TR TUBULAÇÃO DE RECALQUE
TX TUBULAÇÃO EXTRAVASOR
TZ TUBULAÇÃO PARA LIMPEZA DO RESERVATÓRIO
TB TORNEIRA BÓIA
BC BARRILETE DE CONSUMO (ABASTEC. WC/BEBEDOUROS)
(CMT) CX. D'ÁGUA METÁLICA TUBULAR – CONSULTAR FABRIC.

SCHWARZ MERICO ARQUITETURA
Evaldo A. Schwarz
CREA/SC 035.470
Marco A. Merico
CREA/SC 060.379
RUA RODRIGUES ALVES, 180 - EDIFÍCIO IPANEMA - SALA 202 - CENTRO - BRUSQUE/SC
F.: (47) 3044-1304

RESP. TÉCNICO:	DATA: SETEMBRO/2013
	ESCALA: ind.
	ARQUIVO: D-PRINCIPAL.DWG
	ÁREA: 15.906,36 m2
PROPRIETÁRIO: CASECA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS EIRELI - EPP	
PROJETO: HIDROSANITÁRIO - CONSTRUÇÃO COMERCIAL	FOLHA: H-05
LOCAL: AVENIDA DO ESTADO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	
REFERÊNCIA: DET.: CASA DE BOMBAS E CAIXA D'ÁGUA METÁLICA TUBULAR	DESENHO: EVALDO – EFREM