




Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Quarta Avenida, 250 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações,
Indústrias e loteamentos.

Solicitante	BOREAL EMPREENDIMENTOS LTDA	Data		Protocolo	
Nome do empreendimento	BOREAL TOWER				
Endereço do empreendimento	AVENIDA ATLÂNTICA n°684 - Balneário Camboriú / SC				
Contato	FRANZMANN ENGENHARIA	Nº. apto	86	Consumo diário 115,2 m³	
Nome	BRUNO RICARDO FRANZMANN	Nº. sala			
Tel	(47) 9983.1787 / (47) 3322.7932	Nº. lote			

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto existente			
Material	Diâmetro	Pressão	Material	Diâmetro	Prof. CI	Prof. Rede
PVC	50	33 mca	PVC	150		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	
Data	Rubrica		Data	Rubrica		
17/02/2014	Guimarães Miranda		17/02/2014	Guimarães Miranda		

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrosanitário para aprovação.

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido
Hidrómetro	Diâmetro	Vazão	Ø do coletor	Declividade	Prof. Mx. CI
VELOCIMÉTRIA	1 1/2"	10 m³/h	150 mm	2%	70 cm

Balneário Camboriú, 13 / 02 / 2014

Responsável:



Eriwan J. Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA 066969-9

DECLARAÇÃO

Conforme Solicitação feita pela Empresa Boreal Empreendimentos Ltda, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – (CNPJ) sob nº 17.029.669/0001-09, através dos requerimentos devidamente protocolado sob número 036195. Responsável pelo empreendimento Boreal Tower, a ser edificado na Av. Atlântica, número 684 (seissentos e oitenta e quatro) esquina com Rua 2001 (dois mil e um), Bairro Centro - Balneário Camboriú/SC. Atendendo aos termos da resolução nº 237/97, art. 10, parágrafo 1º do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e instrução normativa 06 da Fundação de Amparo à Tecnologia do Meio Ambiente - FATMA, que trata de informações complementares necessárias às Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação (LAP, LAI e LAO). A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA) declara que no endereço supracitado possui sistemas de drenagem pluvial, coleta de efluentes líquidos e rede de abastecimento de água potável. A rede de coleta de efluentes líquidos faz parte do sistema que compreende a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperança. Portanto empreendimentos nesta localidade estão autorizados e devem ter seu esgotamento ligado à rede da EMASA. Complementando esse documento, a EMASA declara que o ponto de captação e recalque de água bruta (ERAB) deste Município se encontra à MONTANTE do endereço deste empreendimento.



Erivan James Rodrigues
Engenheiro Civil - EMASA

Balneário Camboriú/SC, 11/06/2015.

Itajaí, 19 de novembro de 2013.

2 2 1 1 1 3

409057

A(Ao)

Franzmann Engenharia e Consultoria Ltda

Franzmann.eng@terra.com.br

Endereço: Av. Martin Luther, nº 111 – Sala 508, Ed. Master Center

Blumenau - SC CEP: 89012-010

Ref.: Viabilidade de Fornecimento de Energia Elétrica
Empreendimento: Boreal Tower.

Prezados Senhores,

Em resposta à vossa consulta, referente à disponibilidade de energia elétrica para atendimento ao empreendimento "Boreal Tower", localizado à Av. Atlântica, nº 684, Centro, no município de Balneário Camboriú-SC, temos a informar os seguintes aspectos:

- Há condições técnicas para atender a carga deste empreendimento sem restrições.
- A tensão de fornecimento de energia elétrica no local é de 13,8 KV para rede primária e 380/220 Volts na rede de distribuição secundária.
- Poderá haver investimento do interessado para adequação da rede de distribuição.
- Para elaboração do projeto elétrico será necessário o preenchimento e envio antecipado do documento Padrão CELESC denominado Consulta Prévia, à disposição no SITE da empresa www.celesc.com.br.
- A CELESC só realizará as obras necessárias se forem comprovadas, pelo interessado, as obtenções das liberações e licenças dos órgãos ambientais locais.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (47) 3341-2270 com Denis

Atenciosamente

Iron Silva
Chefe da Agência Regional de Itajaí

GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO

Rua: Blumenau, 1414
Telefone: (47) 341-2000

Bairro: São João
Fax: (47) 341-2070

Itajaí-SC
19/11/2013 09:46

CEP: 88.305-102
DDSR – SPEN/DVTC/ARITA

À
FG Prime Empreendimentos LTDA

*Ass.: Consulta de viabilidade de coleta de resíduos sólidos domiciliares em via pública.
Ref.: Coleta na Avenida Atlântica, nº684- Centro – Balneário Camboriú.*

Prezado Senhor,

Em resposta a sua consulta de viabilidade para coleta de resíduos sólidos urbanos, feita através de ofício recebido em 05/11/13, informamos que a Avenida Atlântica é atendida pela coleta dos resíduos sólidos comuns de segunda-feira a sábado, e toda segunda-feira para resíduos recicláveis.

Porém, conforme dispositivo contratual, informamos que não transportamos substâncias não enquadradas como lixo domiciliar, comercial (com características de domésticos) e público, consideradas altamente poluentes, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamáveis, ou das quais emanem gases, vapores ou odores nocivos à saúde, ácidos e/ou qualquer tipo de material corrosivo, todo e qualquer tipo de substância que se revele danosa e capaz de colocar em risco eminente a saúde pública, substâncias que aderem fortemente ao equipamento ou produtos em estado líquido.

Atenciosamente,


Eduardo Alvino da Silva
Gerente Regional