

PLANTA BAIXA 6º PAVIMENTO - GARAGEM 05  
ÁREA DO PAVTO: 2.079,36m²

PAVIMENTO EM QUESTÃO	
CAIXA D'ÁGUA	
CASA DE MÁQUINAS	
TERRAÇO	
DUPLEX SUPERIOR	
DUPLEX INFERIOR	
TIPO 48	
TIPO 47	
TIPO 02	
TIPO 01	
DIFERENCIADO	
LAZER	
GARAGEM 05	
GARAGEM 04	
GARAGEM 03	
GARAGEM 02	
GARAGEM 01	
TÉRREO	
SUBSÓLO	

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE SUÇÃO E RECALQUE

INDICAÇÃO PARA DETALHE HIDRÁULICO

XX-  
Ø

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA HIDRÁULICA

AF

TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

RCP

RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL

RC

RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL

OBSERVAÇÕES:


1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

NOTAS:

1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.

2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.

3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC Ø85 mm ATÉ 40 m.c.a. ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE Ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).



R00		EMIÇÃO INICIAL		04/05/2017	ALAN METZLER
REVISÃO		DISCRIMINAÇÃO		DATA	AUTOR
• QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO					
• HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA					
• DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS					
EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS		RESPONSÁVEL			
FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		Bruno Ricardo Franzmann Engenheiro OAB CREA-SC Nº 28.884-9 - Tm. REGIÃO bruno@franzmann.com.br			
Rua Benjamin Constant, 641 - Sala 04, Ed. Comercial Minuti Bairro Escola Agrícola - Blumenau/SC CEP: 89037601 FONE: (47) 3322-7932 / 9965-4918 www.franzmann.com.br contato@franzmann.com.br					
ÓRGÃO PÚBLICO		RESP. TÉCNICO PELA OBRA			
		Execução			
		CLIENTE			
		Proprietário			
PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA					
Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú - SC.					
OBRA/ENDERECO					
VITRA By PININFARINA					
Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú - SC. CEP: 88330-123					
CONTEUDO					
PROJETO HIDRÁULICO					
PAVIMENTO GARAGEM 05					
REVISADO POR		Nº PROJETO - ETAPA		ESCALA	DATA
ALAN METZLER		30214 - APROVATIVO		1:75	04/05/2017
ARQUIVO		VITRA-HID-07-GA5-R00.dwg			

HID  
07-GA5