

PLANTA BAIXA 5º PAVIMENTO - GARAGEM 04
ÁREA DO PAVTO: 2.079,36m²

PAVIMENTO EM QUESTÃO

- CAIXA D'ÁGUA
- CASA DE MÁQUINAS
- TERRAÇO
- DUPLEX SUPERIOR
- DUPLEX INFERIOR
- TIPO 48
- TIPO 47
- TIPO 02
- TIPO 01
- DIFERENCIADO
- LAZER
- GARAGEM 05
- GARAGEM 04
- GARAGEM 03
- GARAGEM 02
- GARAGEM 01
- TÉRREO
- SUBSOLO

R00	EMISSÃO INICIAL	04/05/2017	ALAN METZLER
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	AUTOR

- QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
- HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

FRANZMANN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Rua Alexandre Conesky, s/n (Galo da), Ed. Comercial Mirati
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC
CEP: 89.052-001
FONE: (47) 3323-7922 / 9669-4018
www.franzmann.com.br
contato@franzmann.com.br

RESPONSÁVEIS

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil
CREA-SC N°A 094419 – 1ªa. REGIÃO
bruno@franzmann.com.br

ÓRGÃO PÚBLICO

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

CLIENTE

Proprietário

PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA

Avenida Normando Tedesco, nº1333 - Ed. Torre San Francisco - Loja 1 - Barra Sul - Balneário Camboriú – SC.

OBRA/ENDEREÇO

VITRA By PININFARINA

Avenida Brasil esquina com a Rua 3450 e Rua 3550 - Centro - Balneário Camboriú – SC. CEP: 88330–123

CONTEÚDO

PROJETO HIDRÁULICO

PAVIMENTO GARAGEM 04

REVISADO POR	Nº PROJETO - ETAPA	ESCALA	DATA
ALAN METZLER	30214 - APROVATIVO	1:75	04/05/2017

ARQUIVO
VITRA-HID-06-GA4-R00.dwg

HID
06-GA4

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE
INDICAÇÃO PARA DETALHE HIDRÁULICO
XX – IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA HIDRÁULICA
ø – BITOLA DA COLUNA HIDRÁULICA
AF TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
RCP RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL
RC RECALQUE DE ÁGUA POTAVEL

DETALHE TORNEIRAS

OBSERVAÇÕES:

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

NOTAS:

1. VERIFICAR OS DIÂMETROS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.
2. A TUBULAÇÃO DO ANEL DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM ISOLANTE TÉRMICO.
3. A TUBULAÇÃO DE RECALQUE SERÁ EM PVC ø85 mm ATÉ 40 m.c.a, ACIMA DESTA PRESSÃO PASSARÁ A SER EM COBRE ø79 mm (VER ESQUEMA VERTICAL).