



Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Quarta Avenida, 250 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

VIABILIDADE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES,
INDÚSTRIAS E LOTEAMENTOS.

Solicitante: <u>Paravalletta e Gt Incorporadora Ltda</u>		CNPJ/CPF: <u>17.550.769/0001-86</u>	
Nome do empreendimento: <u>Residencial Titão by Pinielarina</u>			
Endereço do empreendimento: <u>Av. Brasil, eq. Rua 3450 e Rua 3550</u>			
Contato: <u>47-3366-3143</u>	Nº. apto: <u>100</u>		Consumo diário: <u>165,79 m³/dia</u>
Nome: <u>LDD Eng. Arquitetura e Consultoria Ltda</u>	Nº. lotes:	Nº. salas: <u>12</u>	

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação as ruas de acesso

Em anexo

OS DADOS ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto			
Material: <u>PVC</u>	Diâmetro: <u>DN 50</u>	Pressão: <u>20mca</u>	Material: <u>PVC</u>	Diâmetro: <u>150mm</u>	Prof. Cl: <u>60cm</u>	Prof. Rede: <u>140cm</u>
Data: <u>03/01/2018</u>	Rubrica: <u>Q</u>		Data: <u>03/01/2018</u>	Rubrica: <u>Q</u>		

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrossanitário para aprovação.

Balneário Camboriú, 03 / 01 / 2018

Responsável: [Assinatura]


Everson Tortato
Técnico em Edificações
Matrícula: 498
CREA-SC 1243287

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido		<input type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	
Hidrômetro	Diâmetro	Vazão	Ø do coletor	Declividade	Prof. Máx. Cl

Balneário Camboriú, ____ / ____ / ____

Responsável: _____

ESTA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE À EMASA EM DUAS VIAS