

Ofício nº 0048/2019/SPU-GSPU

Balneário Camboriú, 15 de janeiro de 2019.

Comissão Permanente de Análise de EIV – CEIV
FÁBIO MIRANDA BECKER
Presidente


Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício nº 001/2019-CEIV, no que concerne as exigências constantes nos itens 6 e 7, mais precisamente o alargamento da Rua Miguel Mata, no trecho compreendido entre a Av. Atlântica e a Av. Brasil e o alargamento da ponte em três metros para a travessia de pedestres, a Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária entende que:

1) A Rua Miguel Mate no trecho citado está inserida no Plano de Adequação Viária, e, portanto, deverá ser objeto de intervenções por parte do Município até a conclusão do empreendimento.

2) O alargamento da ponte, sob o ponto de vista estético e estrutural, não nos parece ser a melhor solução. De outra parte, o aumento do espaço para pedestres/ciclistas é medida a ser efetivada. O Município iniciará em pouco tempo a construção do Molhe do Pontal Norte, e quando da sua urbanização, pretendemos realizar a construção de uma passarela paralela a ponte.

Atenciosamente



Rubens Spernau
Secretário de Planejamento e Gestão Orçamentária