

Itajaí, 10 de julho de 2014.

CELESC SECRET 11/001 11/07/2014 08:04 421004

À(Ao)

LDD Engenharia e Arquitetura Ltda (danusa@lddarquitetura.com.br)

Ref.: Viabilidade de Fornecimento de Energia Elétrica
Empreendimento: Havan Lojas de Departamento – Bal.
Camboriú.

Prezados Senhores,

Em resposta à vossa consulta, referente à disponibilidade de energia elétrica para atendimento ao empreendimento “Havan Lojas de Departamento – Bal. Camboriú”, localizado à Av do Estado e Av. das Flores – Centro, no município de Balneário Camboriú - SC, temos a informar os seguintes aspectos:

- Há condições técnicas para atender a carga deste empreendimento sem restrições.
- A tensão de fornecimento de energia elétrica no local é de 13,8 KV para rede primária e 380/220 Volts na rede de distribuição secundária, demanda provável 225kVA.
- Poderá haver investimento do interessado para adequação da rede de distribuição.
- Para elaboração do projeto elétrico será necessário o preenchimento e envio antecipado do documento Padrão CELESC denominado Consulta Prévia, à disposição no SITE da empresa www.celesc.com.br.
- A CELESC só realizará as obras necessárias se forem comprovadas, pelo interessado, as obtenções das liberações e licenças dos órgãos ambientais locais.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (47) 3341-2270 com Denis.

Atenciosamente,



Iron Silva

Chefe da Agência Regional de Itajaí

GESTÃO DE RESULTADOS – COMPROMISSO COM O SUCESSO
