



À

Nome do cliente: NG Empreendimentos Ltda

Solicitação nº: 105610

Data de geração desse documento: 02/05/18

Endereço da Obra

Endereço

RUA 2050

CENTRO B CAMB (BC)

BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88330053

Identificação do responsável técnico

Nome: Elton Nascimento Pivato

Nº CREA: 1439317

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de energia elétrica do empreendimento denominado HORIZON RESIDENCE, empreendimento composto de 0 bloco(s), com área total construída de 27603.32 m², possuindo 1 unidade(s) consumidora(s) e demanda total provável de 790.00 KW, informamos que **HÁ VIABILIDADE TÉCNICA** para atendimento

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br), projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta prévia para fornecimento de energia elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais, federais e ambientais

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço
<http://pep.celesc.com.br/pepautentica>, informando a chave de acesso: gjK9mRTn

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos
Atenciosamente,

Celesc Distribuição S.A.
www.celesc.com.br