


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, Indústrias e loteamentos.

Solicitante FGXPRIVILEGE EMPREENDIMENTOS LTDA		Data	Protocolo
Nome do empreendimento HORIZON RESIDENCE			
Endereço do empreendimento Rua 2200, RUA 2050, RUA 2018 - Balneário Camboriú / SC			
Contato FRANZMANN ENGENHARIA		Nº. apto	Consumo diário 149,2 m³
Nome BRUNO RICARDO FRANZMANN		Nº. salas	
Tel (47) 9983-1787 / (47) 3322-7932		Nº. lotes	

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

medidas em metro



DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto <i>CIº RUA 2.050</i>			
Material <i>PVC</i>	Diâmetro <i>50</i>	Pressão <i>35</i>	Material <i>PVC</i>	Diâmetro <i>150</i>	Prof. CI	Prof. Rede
<input type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	<input type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	
Data <i>28/02/12</i>	Rubrica <i>[assinatura]</i>		Data <i>28/02/12</i>	Rubrica <i>[assinatura]</i>		

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrosanitário para aprovação.

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido		<input type="checkbox"/> Indeferido
Hidrômetro <i>VELOCIMÉTRICO</i>	Diâmetro <i>1 1/2"</i>	Vazão <i>10m³/h</i>	Ø do coletor <i>100mm</i>	Declividade <i>2%</i>	Prof. Máx. CI <i>70cm</i>

 Balneário Camboriú, 08 / 01 / 2013

Responsável:



Eriyan J. Rodrigues

EMASA

Engenheiro Civil - CREA 066969-9