

ESTATÍSTICO

População estimada	130	hab.
Consumo total estimado	780,00	l/dia
Volume Reservatório Inferior	-	litros
Volume Reservatório Superior	2.000,00	litros
Volume Reservatório Reuso de Águas Pluviais	-	litros
Volume Reservatório Contenção de Águas Pluviais	-	litros
Nº de Caixas de Gordura	2	un.
Nº de Hidrometros	1	un.
Volume do Depósito de Lixo	0.40	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CAIXA DE GORDURA

CX. GORDURA 1
 $V = 2N+20$
 $V = 2*130+20$
 $V_c = 280 \text{ Ls}$
 $V_a = 300 \text{ Ls}$



PROJETO LEGAL
HIDROSSANITÁRIO

APROVADO EM: / /

Engenharia

Responsável: RAPHAEL SEÁRA G. DIAS
CREA: 074286-9
Fone: (47) 99951-5519
email: raphaseara@hotmail.com

PROJETO: COMERCIAL - com 01 pavimento em alvenaria

"Estamos cientes e concordamos com as declarações efetuadas na página 08 deste caderno de aprovação de Projeto Legal."

ENDEREÇO: Rua Sergipe esq. Rua das Madeiras - B. dos Estados| BC
DIC:66744
MATRÍCULA: 71.644

DETALHES
MEMÓRIA DE CÁLCULO

DETALHE CAIXA DE GORDURA

