



Remetente: 03306125903 - 05/10/18 17:59:58

Status: Aguardando Estudo Técnico

Parecer/Mensagem

Segue anexo croqui

Anexos:

Coqui.pdf

Remetente: Celesc Distribuição S.A - 08/10/18 18:06:34

Status: Estudo Técnico Liberado

Parecer/Mensagem

Prezado(a) Senhor(a), Em resposta a sua Solicitação (SO) temos a informar que há condições técnicas de atendimento. A tensão de fornecimento é de 23,1/13,8 kV para tensão primária, ramal subterrâneo e subestação abrigada. O ponto de entrega será em poste da rede CELESC. Curvas seguem. Salientamos que poderá haver investimentos por parte do interessado para adequação da rede de energia elétrica. Para a próxima fase de análise é necessária a apresentação das licenças ambientais. A CELESC só realizará as obras necessárias se comprovadas, pelo interessado, as obtenções das liberações e licenças dos órgãos ambientais locais, além do cumprimento das Normas Técnicas relativas aos padrões de entrada aplicados por esta Concessionária de Energia. Esta Solicitação (SO) tem validade de 18 (dezoito) meses caso não ocorra nem uma movimentação junto à CELESC. A liberação da carga fica condicionada à execução da obra e à assinatura do contrato de fornecimento de energia elétrica. Informamos ainda que V.Sª deverá entrar em contato com a área de projeto 90 (noventa) dias antes da ligação definitiva da obra, para que possamos dar prosseguimento ao referido processo. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (47) 3341-2040. Atenciosamente, Celesc Distribuição S.A

Anexos:

HAVAN CAMBORIU PIONEIROS SO 123594.pdf