



Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú  
Quarta Avenida, 250 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

VIABILIDADE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES,  
INDÚSTRIAS E LOTEAMENTOS.

Solicitante: OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A.		CNPJ/CPE: 31.071.677/0001-44	
Nome do empreendimento: OCEANIC AQUARIUM			
Endereço do empreendimento: AV. NORMANDO TEDESCO ESQUINA RUA 4000, N° 133, BAL. CAMBORIÚ/SC			
Contato: ADERBAL@ANCENGENHARIA.COM.BR		Nº. apto: -x-	Consumo diário: 19,5 m³
Nome: ADERBAL NEVES NETO	Nº. lotes: 01	Nº. salas: 01	

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação as ruas de acesso



OS DADOS ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto			
Material: PVC	Diâmetro: DN 50	Pressão: 10 mca	Material: PVC	Diâmetro:	Prof. Cl: 0,90	Prof. Rede:
Data: 06/12/10	Rubrica:		Data: 06/12/10	Rubrica:		

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrossanitário para aprovação.

Balneário Camboriú, 06 / 12 / 10

Responsável: \_\_\_\_\_

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido		<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	
Hidrômetro: Velocímetro	Diâmetro: 3/4"	Vazão: 12 m³/mês	Ø do coletor: ←	Declividade: 2%	Prof. Máx. Cl: 0,90

Balneário Camboriú, 06 / 12 / 10

Responsável: \_\_\_\_\_

ESTA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE À EMASA EM DUAS VIAS

ENGº ALBERTO ZOCCO NETO  
RESP. TÉCNICO  
CREA: 24.158-D/PR  
AUX. ENG. - ASSESSORIA

14/NOV/2018 12:37 000000807 EMASA BAL CAMBORIÚ