



Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú
Quarta Avenida, 250 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

VIABILIDADE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA EDIFICAÇÕES, INDÚSTRIAS E LOTEAMENTOS.

Solicitante:	FGP II Empreendimentos Ltda		CNPJ/CPF:	16649579/0001-58	
Nome do empreendimento:	Grand Place Tower				
Endereço do empreendimento:	Rua: Av. Brasil - CEP 88.330-048				
Contato:	(47) 3322-7932	Nº Aptos:	56	Consumo diário:	
Nome:	BRUNO RICARDO FRANZMANN	Nº Salas:	15	93,15 m³/dia	

CROQUIS DE SITUAÇÃO

Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação as ruas de acesso

* medidas em metro *	
Nº de pessoas:	
Residencial	448
Nº de pessoas:	
Comercial	71
Área total:	21.649,77
Nº pavtos:	56
P R O J E T O A P R O V A D O	
HIDROMETROS , INDIVIDUAIS E GERAL, DEVERÃO TER REGISTRO DE ENTRADA E DE SAÍDA	

OS DADOS ABAIXO SÃO DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

DADOS DE CAMPO E PARECER DA SOLICITAÇÃO DE VIABILIDADE

Água			Esgoto			
Material PVC	Diâmetro DN 50MM	Pressão 16 m.c.a	Material PVC	Diâmetro DN 150MM	Prof. CI	Prof. Rede 190CM
Data 20/05/2019	Rubrica ALBERTO		Data 20/05/2019	Rubrica ALBERTO		

OBS: Esta viabilidade deverá retornar quando da apresentação do projeto hidrossanitário para aprovação.

Balneário Camboriú, 20 / 05 / 2019 Responsável: _____
A SERVIÇO DA EMASA

APROVAÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Água			Esgoto		
<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido		<input checked="" type="checkbox"/> Deferido	<input type="checkbox"/> Indeferido	
Hidrômetro VELOCIMÉTRICO	Diâmetro 1 1/2"	Vazão 2.794,50 M³/MÊS	Ø Coletor DN 150MM	Declividade 2%	Prof. Max. CI 100CM

Balneário Camboriú, 20 / 05 / 2019 Responsável: _____
A SERVIÇO DA EMASA

ESTA FOLHA DEVERÁ SER ENTREGUE À EMASA EM DUAS VIAS

EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FONE: 3261-3430

