

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, indústrias e loteamentos

Solicitante ZM Empreendimentos Imobiliários LTDA		CPN/CNPJ 13.232.505/0001-23
Nome do empreendimento Condomínio de Galpões para locação		
Endereço do empreendimento Rodovia BR 101, Marginal Leste		DIC 37797
Contato m2engenharia3@gmail.com / Telefone 3065-0930		Nº Aptos 11 - GALPÕES
Nome Felipe	Nº de lotes 01	Nº de salas 43 m³/dia

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Obs: a área total construída sera de 8.572,21 m² dividida em 11 galpões para a locação, solicito a possibilidade da instalação de um hidrômetro para cada galpão.

Versão 3 - 19/12/2018 - 15:27

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA		Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO			
Material PEAD	Diâmetro 355MM	Material ----	Diâmetro -----	Profundidade C.I. -----	Profundidade rede -----
Data 29/08/2019	Resultado ATENDE	Data 29/08/2019	Resultado NÃO ATENDE		

Parecer, data e validade (48 meses)

**VIAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E
NÃO VIÁVEL NO MOMENTO PARA COLETA DE ESGOTO**

OBS: É POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS INDIVIDUAIS.
DETALHAR EM PROJETO, QUANDO DO ENVIO PARA APROVAÇÃO.

A SERVIÇO DA EMASA