

Protocolo 3: 21.268/2020

De: Alberto N. - AJN

Para: GEEX - Gerência de Expansão

Data: 21/08/2020 às 10:51:03

Setores envolvidos:

GEEX, AJN

DECLARAÇÃO E ANÁLISE CONCLUÍDAS
PARA ASSINATURA

—
Alberto Zocco
assessoria de fiscalização - emasa

Anexos:

21268.pdf


DECLARAÇÃO.pdf

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto
para edificações, indústrias e loteamentos

Solicitante	ORION - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	CPN/CNPJ	91.604.512/0001-12
Nome do empreendimento	HOME FLOWERS RESIDENCE		
Endereço do empreendimento	AVENIDA DAS FLORES ESQUINA COM A RUA AQUEDUTO, ESTADOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ	DIC	89498
Contato	47 9998-7506	Nº Aptos	639 UH
Nome		Nº de lotes	
		Nº de salas	80 SALAS

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso

- Estimativa de consumo de água IMPLANTAÇÃO: 15 m³/dia
- Estimativa de consumo de água OPERAÇÃO: 544,6 m³/dia
- Estimativa de geração de efluentes IMPLANTAÇÃO: 12 m³/dia
- Estimativa de geração de efluentes OPERAÇÃO: 435,68 m³/dia



Versão 4 - 02/05/2019 - 17:03

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material	PVC	Diâmetro	DN 50MM
Data	21/08/2020	Resultado	ATENDE

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material	PVC	Diâmetro	DN 150MM	Profundidade C.I.	----	Profundidade rede	150CM
Data	21/08/2020	Resultado	ATENDE				

Parecer, data e validade (48 meses)

VIAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO

*CI INEXISTENTE OU NÃO VISIVEL
PREVER A LIGAÇÃO DE AGUA PELA RUA DO ARQUEDUTO

Balneário Camboriú, 21/08/2020

Interessado: **ORION – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Processo: **21.268/2020**

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO

Conforme solicitado por: **ORION – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.** inscrita no **CNPJ nº 91.604.512/0001-12**, através de solicitação datada de **19 de Agosto de 2.020**, sob protocolo nº **21.268/2020**, responsável pelo imóvel localizado à **Av. das Flores (esquina c/ Rua Aqueduto), nº S/Nº, bairro: Estados, Balneário Camboriú – SC** sob o **DIC/MATRICULA nº 89.498**, em atendimento aos termos da resolução nº 237/97, artº10, parágrafo 1º do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e instrução normativa 06 do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, que trata de informações complementares necessárias as Licenças Ambientais Previas, Instalação e Operação (LAP, LAI e LAO) e Comissão de Avaliação de Estudos de Impacto de Vizinhaça da Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú, em conformidade com as Leis do Município de Balneário Camboriú; 24/2018 de Estudos de Impacto de Vizinhaça, 2.794/2008 de Uso e Ocupação do Solo e 2.686/2006 do Plano Diretor, vimos por meio desta declarar que:

- 1 O imóvel supracitado está na área de abrangência da rede coletora de esgoto, que faz parte do sistema que compreende a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperança, localizada na Rua José Cesário Pereira, nº 802, Bairro Nova Esperança, Balneário Camboriú (SC); licenciados pela Licença Ambiental de Operação (LAO) nº8103/2018;

Sua capacidade atual total de tratamento é de 696 L/s e a capacidade já comprometida considerando a vazão operacional média e máxima é de 557,2 L/s;

Portanto, neste endereço, as exigências e condicionantes da Comissão de Análise de Estudos de Impacto de Vizinhaça, diretrizes do Código de Obras e Plano Diretor de Balneário Camboriú, além das licenças ambientais emitidas pelos órgãos competentes, são atendidas;

- 2 No empreendimento supracitado, o ponto de captação e recalque de água bruta (ERAB) deste Município se encontra à **MONTANTE** deste endereço e está na área de abrangência da rede de abastecimento de água, que faz parte do sistema que compreende a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na Avenida Marginal Leste, nº 3.350, Bairro dos Estados, Balneário Camboriú (SC); com processo de licenciamento de Licença Ambiental de Operação (LAO) Corretiva SAN/13258/CFI;

Sua capacidade atual total de Tratamento é de 1.200 L/s e a capacidade já comprometida considerando a vazão operacional média é 742 L/s.

OBS: AUTORIZAÇÕES REFERENTES A DRENAGEM PLUVIAL, ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

Atenciosamente,

Alberto Zocco Neto – CREA – PR 34.158/D
Assessoria – A serviço da EMASA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3398-9ECC-2A48-CC9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALBERTO ZOCCO NETO (CPF 014.XXX.XXX-18) em 21/08/2020 10:51:42 (GMT-03:00)

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/3398-9ECC-2A48-CC9F>