

Chapecó – SC, 22 de agosto de 2022.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

REF: PARECER 036/2022 – 3ª ANÁLISE

Em resposta a 3ª Consideração do Parecer 036/2022 – CEIV – 3ª Análise da Comissão Permanente de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança de Balneário Camboriú-SC, onde traz o seguinte: *“Considerando que há previsão de obra com áreas em inclinação superior a 30%, indicamos que sejam apresentadas soluções técnicas garantidoras da segurança das obras”*.

Apresentamos abaixo as soluções técnicas que garantirão a segurança durante a execução dos serviços.

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA EM OBRA

Durante a fase de obras, no que tange a execução de movimentação de solos e pavimentação do local, serão seguidas as NR para a segurança dos trabalhadores.

Para tanto, serão utilizadas lonas para cobertura de taludes desprovidos de camada vegetal para evitar a saturação do terreno e ocorrência de erosões internas, superficiais e deslizamentos.

Também, na crista dos taludes com inclinação igual ou superior a 30% serão instaladas telas tapume com altura de h=1,20m para segurança dos trabalhadores.

Do mesmo modo, placas de sinalização provisória serão dispostas em locais que possam ser visíveis a todos os operários, informando limite de velocidade dentro do

canteiro de obras assim como os cuidados necessários para evitar a ocorrência de acidentes de trabalho.

Por fim, serão sinalizadas com placas de advertência e fita de sinalização zebra local onde ocorrer escavação de valas e movimentação de terra em geral.

Chapecó – SC, 05 de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Jairo Paulo Lammel

Representante Legal

CPF nº 437.314.579-20