À
Nome do cliente: FGP VI Empreendimentos Ltda
Solicitação nº: 175027
Data de geração desse documento: 03/10/19

Endereço da Obra

Endereço
AVENIDA ATLANTICA,4466
CENTRO B CAMB (BC)
BALNEARIO CAMBORIU
CEP: 88330027

Identificação do responsável técnico

Nome: Cesar Ricardo Câmara da Silva
Nº CREA: 0496438

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de energia elétrica do empreendimento denominado TRIUMPH TOWER, empreendimento composto de 1 lote(s), com área total do empreendimento de 112666.00 m2, e demanda total provável de 790.00 KW, informamos que HÁ VIABILIDADE TÉCNICA para atendimento.

Liberado

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br), projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta préiva para fornecimento de energia elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais,

federais e ambientais

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço http://pep.celesc.com.br/pepautentica, informando a chave de acesso: uAZ6xLOZ

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos
Atenciosamente,

Celesc Distribuição S.A.
www.celesc.com.br