

## Aprovação de projeto hidrossanitário para edificações, indústrias e loteamentos

Solicitante <b>G. MEIRINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA</b>		CPN/CNPJ <b>83.443.614/0001-75</b>	
Nome do empreendimento <b>GALPÃO COMERCIAL</b>			
Endereço do empreendimento <b>RUA AQUEDUTO, Nº 290 – ESTADOS</b>			DIC <b>77414/28322</b>
Contato	Nº Aptos 00		Consumo diário
Nome	Nº de lotes <b>02</b>	Nº de salas <b>01</b>	<b>7.000LTS</b>

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 02/05/2019 - 17:03

### DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados projeto hidrossanitário ÁGUA

Tipo do hidrômetro  
**VELOCIMETRICO**

Diâmetro

**3/4"**

Vazão

**210 M3/MES**

Dados projeto hidrossanitário ESGOTO

Ø do coletor

**DN 100MM**

Profundidade da C.I.

**60CM**

Parecer, data e validade (48 meses)

**P R O J E T O   A P R O V A D O**

**INTERLIGAR ESGOTO NA CI EXISTENTE**