



À

Nome do cliente: AITG PARTICIPAÇÕES LTDA

Solicitação nº: 371797

Data de geração desse documento: 30/11/21

## **Endereço da Obra**

Endereço

RUA 4100,S/N

CENTRO B CAMB (BC)

BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88330175

## **Identificação do responsável técnico**

Nome: MISAEL GONÇALVES DOS SANTOS

Nº CREA: 0424530

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de energia elétrica do empreendimento denominado HOTEL SANTA INN, empreendimento composto de 1 bloco(s), com área total do empreendimento de 8328.48 m<sup>2</sup>, possuindo 1 unidade(s) consumidora(s) e demanda total provável de 531.00 KW, informamos que **HÁ VIABILIDADE TÉCNICA** para atendimento.

**LIBERADO**

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet ([pep.celesc.com.br](http://pep.celesc.com.br)), projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta prévia para fornecimento de energia elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão

regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais, federais e ambientais

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço  
<https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml>, informando a chave de acesso: bhAX8HoQ

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos  
Atenciosamente,

Celesc Distribuição S.A.  
[www.celesc.com.br](http://www.celesc.com.br)