


## Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante <b>AITG PARTICIPAÇÕES LTDA</b>		CPN/CNPJ <b>16.509.492/0001-85</b>	
Nome do empreendimento <b>HOTEL</b>			
Endereço do empreendimento <b>RUA 4100, ESQ C/ AV TEDESCO (BEIRA MA) SN.º - CENTRO-BALN CAMBORIU-SC</b>			DIC <b>36698</b>
Contato <a href="mailto:gerencia@santainnhotel.com.br">gerencia@santainnhotel.com.br</a>		Nº Aptos <b>63 quartos</b>	Consumo diário <b>25.000 litros</b>
Nome <b>ALEX RODRIGUES RAMOS</b>		Nº de lotes	Nº de salas <b>8 SALAS</b>

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

### DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material <b>PVC</b>	Diâmetro <b>50 mm</b>
Data <b>16/03/2022</b>	Resultado <b>Viável</b>

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material <b>PVC</b>	Diâmetro <b>150 mm</b>	Profundidade C.I. <b>60 cm</b>	Profundidade rede <b>110 cm</b>
Data <b>16/03/2022</b>	Resultado <b>Viável</b>		

Grau de impacto

**M É D I O**

Parecer, data e validade (48 meses)