



À

Nome do cliente: MESCHKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

Solicitação nº: 546252

Data de geração desse documento: 14/12/22

Endereço da Obra

Endereço

RUA BIGUACU,555

DOS MUNICIPIOS (BC)

BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88337450

Identificação do responsável técnico

Nome: Gabriel de Oliveira

Nº CREA: 01244977993

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do suprimento de energia elétrica do empreendimento denominado Atacadão Meschke, empreendimento composto de 1 lote(s), com área total do empreendimento de 6132.59 m2, e demanda total provável de 250.00 KW, informamos que HÁ VIABILIDADE TÉCNICA para atendimento.

Prezado(a) Senhor(a), Em resposta a sua Solicitação (SO) temos a informar que há condições técnicas de atendimento. AL: CBU-09, FUref: 9061 Atenciosamente, Celesc Distribuição S.A

Informamos que esta declaração não significa a liberação para ligação do empreendimento. Para isto, haverá necessidade de apresentar na época oportuna, via internet (pep.celesc.com.br), projeto elétrico do empreendimento, precedido de consulta prévia para fornecimento de energia elétrica definitiva. Este deverá ser elaborado por responsável técnico habilitado, informando as características elétricas, disposição física, arruamentos e sugestões do local de medição do empreendimento, para análises do sistema e estudos financeiros, com possível necessidade de projetos específicos, adequação, construção e reforço de rede de distribuição de energia elétrica

Reforçamos ainda, que o empreendimento deverá atender as exigências do órgão

regulamentador (ANEEL) e normas da Celesc, bem como legislações municipais, estaduais, federais e ambientais

Para verificar a autenticidade desse documento favor acessar o endereço

<https://pep.celesc.com.br/PEP/pepAutentica.xhtml>, informando a chave de acesso: IR8tt6E1

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

Celesc Distribuição S.A.

www.celesc.com.br