

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércio, indústrias e loteamentos

Solicitante Koeddermann Consultoria Ltda		CPN/CNPJ 17.288.405/0001-70	
Nome do empreendimento MESCHKE ADM. DE BENS LTDA			
Endereço do empreendimento Rua Biguaçu, 555, bairro Municípios			DIC 58606/4148
Contato (47) 992030587		Nº Aptos 00	Consumo diário
Nome Koeddermann Consultoria Ltda		Nº de lotes 14	6m³
		Nº de salas 01	

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA				Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO			
Material PVC	Diâmetro 50 mm	Material PVC	Diâmetro 300 mm	Profundidade C.I. 60 cm	Profundidade rede 370 cm		
Data 18/08/2022	Resultado Viável	Data 18/08/2022	Resultado Viável				
Grau de impacto B A I X O							
Parecer, data e validade (48 meses) Viável para abastecimento de água e coleta de esgoto.							

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ FRONZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/ED49-0B5E-3EC2-70E8> e informe o código ED49-0B5E-3EC2-70E8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED49-0B5E-3EC2-70E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON LUIZ FRONZA (CPF 478.XXX.XXX-91) em 18/08/2022 16:08:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/ED49-0B5E-3EC2-70E8>