



Remetente: Celesc Distribuição S.A - 04/08/21 08:18:22

Status: Análise Técnica Liberada

Parecer/Mensagem

Prezado(a) Senhor(a), Em resposta a sua Solicitação (SO) temos a informar que há condições técnicas de atendimento. A ligação será direto da rede de distribuição secundária (380/220V), através de ramal de ligação subterrâneo sem travessia de via, observados o comunicado CELESC nº 02 de 01/03/2012, a Instrução I-321.0039 e N-321.0001 (IMPLANTAÇÃO DE POSTE NO MESMO LADO DA VIA DO EMPREENDIMENTO). Apresentar projeto a partir do ponto de entrega, que será em caixa instalada no mesmo lado da via em que se encontra o empreendimento. Utilizar normas CELESC para subterrâneo NE-147E. Devem ser respeitados os prazos especificados abaixo. AL:CMB01 FU: 14529 UC:0 Restrição a considerar: para cabos de 120mm² e com corrente máxima da proteção geral de 225A aplica-se às normas CELESC e acima desta capacidade deverá ser projetada a divisão da capacidade de condução dos condutores em pelo menos duas unidades por fase e neutro (2x#Fase+2x#Neutro), para conexão à rede desta Concessionária. Salientamos que poderá haver investimentos por parte do interessado para adequação da rede de energia elétrica. Para a próxima fase de análise é necessária a apresentação das licenças ambientais e outros documentos que se fizerem necessários. Informamos ainda que V. S^a deverá entrar em contato com a Supervisão de Projeto, Cadastro e Construção (SPPC) com no mínimo 90 (noventa) dias antes da ligação definitiva de cada obra, para darmos prosseguimento ao referido processo. Está Solicitação (SO) tem validade de 18 (dezoito) meses caso não ocorra nem uma movimentação junto à CELESC. A CELESC só realizará as obras necessárias se comprovadas, pelo interessado, as obtenções das documentações e liberações, das licenças dos órgãos ambientais locais e pela prefeitura, além do cumprimento das Normas Técnicas relativas aos padrões de entrada aplicados por esta Concessionária de Energia. A não observância as Normas Técnicas de segurança vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: (47) 3341-2270. Atenciosamente, CELESC Distribuição S.A. Obs.: Devido ao crescente número de furtos de condutores que estão ocorrendo nesta Regional, solicitamos que sejam vedadas as tampas das caixas de passagem (pontear com solda) após vistoria para segurança e evitar os furtos.

Anexos:

Remetente: 09910237903 - 03/08/21 09:20:06

Status: Aguardando Análise Técnica

Parecer/Mensagem

Bom dia, Solicito a analise e a aprovação do projeto

Anexos:

WG_AYA_ENTRADACELESC_RV00.pdf

Memorial Eletrico.pdf

ART 7895405-1.pdf