


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante Koeddermann Consultoria Ltda		CPN/CNPJ 17.288.405/0001-70	
Nome do empreendimento Aya Empreendimentos Imobiliários Ltda			
Endereço do empreendimento Rodovia Rodesindo Pavan s/n, Estaleiro			DIC 27771
Contato (47) 992030587		Nº Apts 14	Consumo diário 22,4m³
Nome Koeddermann Consultoria Ltda	Nº de lotes 1	Nº de salas 00	

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro 50 mm; 150 mm
Data 20/12/2023	Resultado Viável

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material -----	Diâmetro -----	Profundidade C.I. -----	Profundidade rede -----
Data 20/12/2023	Resultado Temporariamente inviável		

Grau de impacto

MÉDIO

Parecer, data e validade (48 meses)

Viável para abastecimento de água.

Temporariamente inviável para coleta de esgoto. Motivo: Rede coletora de esgoto sendo implantada. Previsão de conclusão: 3 meses.