


Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante	J PIRES LTDA	CPN/CNPJ	88.114.801-05
Nome do empreendimento	TAQUARAS HOME RESORT		
Endereço do empreendimento	RODOVIA L.A.P RODESINDO PAVAN, S/N, TAQUARAS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	DIC	41398
Contato	(47) 99268-5996	Nº Aptos	226
Nome	ENG. CIVIL. JÉSSICA SAMUELSSON	Nº de lotes	02 lotes
		Nº de salas	226 apartamentos e 02 restaurantes
		Consumo diário	197.200 LITROS

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material	PVC	Diâmetro	150 mm	Material	PVC	Diâmetro	150 mm	Profundidade C.I.	60 cm	Profundidade rede	271 cm
Data	06/01/2025	Resultado	Rede existente	Data	06/01/2025	Resultado	Rede existente				

Grau de impacto

ALTO

Parecer, data e validade (48 meses)

REDES PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO, AMBAS COM DIÂMETRO DE 150 MM, EXISTENTES NO LOGRADOURO DO EMPREENDIMENTO.