

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO SOLICITANTE

Solicitante SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CPN/CNPJ 03.367.101/0014-08
Nome do empreendimento SUPERTEX		
Endereço do empreendimento RUA JOSÉ HONORATO DA SILVA, S/N, NOVA ESPERANÇA, BC - CEP 88336-070		DIC 85955
Contato edisonjuniorc31@gmail.com	Nº Aptos 1 unid. comercial	Consumo diário 48.100 Litros
Nome Edison Fernandes Cazella Junior	Nº de lotes 1	Nº de salas 1

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro 50 mm
Data 17/07/2024	Resultado Rede existente

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material PVC	Diâmetro 150 mm	Profundidade C.I. 60 cm	Profundidade rede 162 cm
Data 17/07/2024	Resultado Rede existente		

Grau de impacto

ALTO

Parecer, data e validade (48 meses)

VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.

Assinado por 1 pessoa: MERIELEN LEAL DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/57B4-D47E-FE8D-7CC1> e informe o código 57B4-D47E-FE8D-7CC1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57B4-D47E-FE8D-7CC1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MERIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 17/07/2024 13:04:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/57B4-D47E-FE8D-7CC1>