

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto
para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOTEBOL	CPN/CNPJ	33.655.721/0001-99
Nome do empreendimento	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL		
Endereço do empreendimento	Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho, s/nº, Bairro dos Municípios	DIC	43774
Contato	(41) 2170-9781 / coordenação.evtl@grupomayer.com.br	Nº Aptos	N/A
Nome	Rodrigo José Mayer	Nº de lotes	01
		Nº de salas	N/A
		Consumo diário	4.000 l/dia
		Reservatório	A ser instalado de 10.000 l

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA				Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO			
Material	Diâmetro	Material	Diâmetro	Profundidade C.I.	Profundidade rede		
PVC	50 mm	PVC	150 mm	60 cm	114 cm; 127 cm		
Data	Resultado	Data	Resultado				
06/07/2023	Viável	06/07/2023	Viável				
Grau de impacto							
B A I X O							

Parecer, data e validade (48 meses)

V I Á V E L P A R A A B A S T E C I M E N T O D E Á G U A E C O L E T A D E E S G O T O

Rede de abastecimento de água com diâmetro de 50 mm existente na Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho;

Rede coletora de esgoto com diâmetro de 150 mm e profundidades de 114 cm e 127 cm existentes na Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52E2-2C92-22E6-B312

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÉRIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 06/07/2023 11:17:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/52E2-2C92-22E6-B312>