

Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante	P&P Construtora e Incorporadora LTDA	CPN/CNPJ	04.063.583/0001-50
Nome do empreendimento	Metropolitan Residence		
Endereço do empreendimento	Estrada da Rainha	DIC	41413
Contato	(47) 99218-0707	Nº Apts	74
Nome	Vince Engenharia	Nº de lotes	01
		Nº de salas	01
		Consumo diário	175.000 L

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/20

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material	PVC	Diâmetro	50 mm
Data	05/04/2024	Resultado	Viável

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material	PVC	Diâmetro	150 mm	Profundidade C.I.	60 cm	Profundidade rede	64 cm
Data	05/04/2024	Resultado	Viável				

Grau de impacto

ALTO

Parecer, data e validade (48 meses)

As redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgoto estão localizadas na Avenida da Rainha;

Solicitar instalação de C.I. - Caixa de Inspeção;

Viável para abastecimento de água;

Viável para coleta de esgoto, mediante a instalação de uma rede de esgoto com profundidade de 64 cm, conforme a profundidade da C.I. supracitada.

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/5FBD-9BC2-83CB-73A6>