

À AG7 SANTA CATARINA LTDA

Resposta referente a solicitação nº 8019465184

Data de emissão: 31.10.2024

Endereço da obra: JAIME JACINTO EMERENCIANO, S/N,QD - ESTALEIRINHO (BC), BALNEARIO CAMBORIU - SC

Prezado cliente,

Em resposta a vossa solicitação de Estudo de Viabilidade Técnica, que trata do fornecimento de energia elétrica do empreendimento denominado ÍCARO PARADOR, composto de 001 lote(s), área total de 025494 m² e demanda total provável de 555.00 kW, informamos que Há Viabilidade Técnica para atendimento.

Informamos que só será realizada energização do empreendimento se atendidas legislações ambientais, municipal, estadual e federal, bem como as normativas da Celesc D.

Realizado pedido de conexão em um de nossos canais de atendimento, será analisada capacidade atual da rede de distribuição no local e, eventualmente, poderá ser necessário ação de reforço ou ampliação da rede.

Além disso, informamos que podem ser solicitadas ao consumidor informações técnicas, de acordo com as características do sistema de medição de energia elétrica. Essas informações complementares deverão ser enviadas por um responsável técnico habilitado.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

Celesc D.

www.celesc.com.br