

Aprovação de projeto hidrossanitário para edificações, indústrias e loteamentos

Solicitante AG7 SANTA CATARINA		CPN/CNPJ 47.275.992/0001-23	
Nome do empreendimento ÍCARO PARADOR			
Endereço do empreendimento Rua Victorio Fornerolli, Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú/SC			DIC 186343, 30993, 30994, 44897, 44898
Contato (47) 99969-4918		Nº Aptos 36	Consumo diário 62,40 m³
Nome Bruno Ricardo Franzmann	Nº de lotes 5	Nº de salas 0	
Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso			

Versão 02/05/2019 - 17:03

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados projeto hidrossanitário ÁGUA

Tipo do hidrômetro

VELOCIMETRICO

Diâmetro

1 1/2"

Vazão

1.872 M3/MES

Dados projeto hidrossanitário ESGOTO

Ø do coletor

DN 150MM

Profundidade da C.I.

60CM

Parecer, data e validade (48 meses)

PROJETO APROVADO

INTERLIGAÇÃO DA SAÍDA DO ESGOTO DEVE SER NA CI EXISTENTE

ATENTAR PARA SAÍDA DE ESGOTO ATENDER A PROFUNDIDADE MÁXIMA CONSIDERANDO A CI COM 100CM

HIDROMETRO GERAL DEVE TER REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA (VER PADRÃO EMASA)

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emasa.1doc.com.br/verificacao/1B7E-2762-A011-938F>.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B7E-2762-A011-938F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALBERTO ZOCCO NETO (CPF 014.XXX.XXX-18) em 10/09/2025 19:14:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/1B7E-2762-A011-938F>