



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 31/07/2024.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8039008781A			
Nome da Edificação: ESTAÇÃO MATA ATLÂNTICA (EMA)			
Nome Fantasia: TELEFÉRICO ESTAÇÃO MATA ATLÂNTICA			
Logradouro público: RUA SEM DENOMINAÇÃO			Nº:
Bairro: BARRA	Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		CEP: 88330-000
Complemento:		LAT/LONG: (-27.000466158372,-48.597549745697)	
Referência: MORRO DA AGUADA (ESTAÇÃO MATA ATLÂNTICA)		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	
2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL			
NR	Nome Completo		CPF/CNPJ
1	BONTUR S.A. - BONDINHO AÉREOS		83.551.382/0001-79
2	C. B.		***.332.839-**
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO			
Protocolo: A8039008786A		Característica de: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 2.810,54 (m²)			
Nome Solicitante: A. D. V.		CPF/CNPJ : ***.501.169-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 27/07/2024		Quantidade de anexos: 27	Risco do processo: Risco IV
3.1. SISTEMAS/MEDIDAS SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
(x) Proteção Estrutural (TRRF)	(x) Instalações elétricas	(x) Controle de materiais de acabamento e revestimento	
(x) Brigada de incêndio	(x) Acesso de viaturas	(x) Alarme de incêndio	
(x) Detectores automáticos de incêndio	(x) Saídas de emergência	(x) Sistema hidráulico preventivo	
(x) Proteção por extintores	(x) Iluminação de emergência	(x) SAL - Sinalização para abandono de local	
-> 3.2. RISCO ESPECIAIS			
Nenhum risco especial cadastrado			
3.3. DETALHES POR BLOCO			
3.3.1. ÚNICO (363965)			
Área da solicitação: 2.810,54 (m2)		Área aprovada: 2.810,54 (m2)	
Nº de pavimentos: 2	Altura: 6,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 1.004,08 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Desprezível - 100,00 (MJ/m2)		Situação: RECENTE
Lotação Máxima: 600			
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Comum (ECM)	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Não simplificado
Resumo do enquadramento simplificado (6318975): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m². Existe ocupação F nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas.			
Responsável técnico: Alcuino Domingos Vieira		Registro (CREA/CAU/CRT): SC126644-0	
OCUPAÇÕES			

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	F-9 [Local de Reunião de Público] Recreação pública	outros	6,00	600,00	2.810,54	2.810,54	2.810,54

RISCOS ESPECIAIS
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[TRRF] - Proteção Estrutural (TRRF)	[IEL] - Instalações elétricas
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[BI] - Brigada de incêndio
[AVtr] - Acesso de viaturas	[AI] - Alarme de incêndio
[DAI] - Detectores automáticos de incêndio	[SE] - Saídas de emergência
[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE PROJETO
A alteração do projeto se dá por causa do acréscimo de área a ser aprovado devido a ampliação do empreendimento com a criação de uma nova atração para o Parque. Esta nova atração será uma torre mirante 360° que para isto, criou-se novos ambientes para comportar todos visitantes. No projeto apresentado, toda área Hachurada em Verde e Azul correspondem aos projetos aprovados anteriormente, estes por sua vez não sofrerão nenhuma alteração, permanecendo os Sistemas Preventivos já aprovados, sendo que os espaços novos criados para análise deste protocolo estão sem hachuras e com os Sistemas Preventivos requeridos conforme IN apresentados em plantas baixas.

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO
Resultado : DEFERIDO
Observações:

Quartel de INDIAIAL/SC, 31/07/2024

Assinatura Eletrônica

Ailton THIAGO Pereira Ribeiro - Cabo

NOME

INDIAIAL/SC, 31/07/2024

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 2636138c1fb14b7cf03ad4d656bf32c9daa0b307