



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que a edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio. Estando apta a ser habitada a partir de: 22/06/2022.

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO</b>					
Registro da Endereço (RE): RE8039005755A					
Nome da Edificação: ESCRITORIO L JULIANO PATRIK FERREIRA					
Nome Fantasia: EDCRITORIO JULIANO PATRIK FERREIRA					
Logradouro público: rua Islandia				Nº: 220	
Bairro: NAÇÕES		Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC		CEP: 88338-275	
Complemento: CASA			LAT/LONG: (-26,9828422,-48,6421733)		
Referência: 300 METROS DA AVENIDA MARTIN LHUTER			Arquivo:		
Blocos Homologados CBMSC: 0			Blocos Cadastrados CBMSC: 1		
<b>2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL</b>					
NR	Nome Completo			CPF/CNPJ	
1	J. P. F.			***.855.409-**	
<b>3. DADOS DA SOLICITAÇÃO</b>					
Protocolo: H8039003948A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI-S		Nº de Blocos: 1	
Área total da solicitação: 183,62 (m²)					
Nome Solicitante: J. O. C.				CPF/CNPJ : ***.205.590-**	
Data da Solicitação: 17/06/2022		Quantidade de anexos: 1			
<b>3.1. DETALHES POR BLOCO</b>					
<b>3.1.1. COMERCIAL JULIANO PATRIK FERREIRA</b>					
Área da solicitação: 183,62 (m2)		Área aprovada: 183,62 (m2)		Área do projeto: 183,62 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: 3,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 183,62 (m)		Área desconsiderada: 0,00 (m2)	
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)		Situação: NOVA	
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL		Tipo de Escada: Sem escada		Quantidade de Glp: --	
<b>OCUPAÇÕES</b>					
NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	C-1 [Comercial] Comércio com baixa carga de incêndio	Máquinas de costura ou de escritório	183,62 (m²)	0,00 (m²)	183,62 (m²)
<b>RISCOS ESPECIAIS</b>					
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.					
<b>SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA</b>					
SISTEMA/MEDIDA	SIGLA	DESCRIÇÃO			
Proteção por extintores	PPE	Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC.			

Saídas de emergência	SE	<p>Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC</p> <p>Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possuir piso antiderrapante e incombustível;</li> <li>2. Não possuir degraus em leque;</li> <li>3. Devem ter largura mínima de 1,20 m;</li> <li>4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m;</li> <li>5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;</li> <li>6. Identificar o número do pavimento;</li> <li>7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;</li> <li>8. Devem possuir iluminação de emergência.</li> </ol>
Iluminação de emergência	IE	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
Sinalização de emergência	SEM	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
Instalações de gás combustível (GLP & GN)	IGC	A edificação não fará uso de GLP.

#### 4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

**Resultado :** DEFERIDO

**Observações:**

Quartel de BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 22/06/2022

#### Assinatura Eletrônica

Ademir Antonio SCHONS - Subtenente

.....  
NOME

BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, 22/06/2022

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 3204e71dc482025e9a26a2a7eb6dc55fe37692b7