


## Viabilidade para abastecimento de água e coleta de esgoto para edificações, comércios, indústrias e loteamentos

Solicitante Koeddermann Consultoria Ltda		CPN/CNPJ 17.288.405/0001-70	
Nome do empreendimento Lotisa Brasil Park SPE LTDA			
Endereço do empreendimento RUA 1400 com rua 1170 e Avenida Brasil, nº00, Bairro: Centro., Balneário Camboriú		29016, 29017, 29018, 29019, 29020, 30738, 30739, 30740, 30741, 30742, 36419, 77106, 56379	
Contato (47) 992030587		Nº Apts 172	Consumo diário 290 m³
Koeddermann Consultoria	Nº de lotes 09	Nº de salas 12	

Croquis de situação: Desenhe no espaço abaixo a situação do empreendimento em relação às ruas de acesso



Versão 05/11/2020 - 16:17

### DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ÁGUA

Material PVC	Diâmetro 50 mm; 100 mm; 250 mm
Data 15/09/2025	Resultado Rede existente

Dados de campo e parecer da solicitação de viabilidade de ESGOTO

Material PVC	Diâmetro 150 mm	Profundidade C.I. Mínima: 60 cm Máxima: 100 cm	Profundidade rede 126 cm; 336 cm; 120 cm; 158 cm; 120 cm; 328 cm.
Data 15/09/2025	Resultado Rede existente		

Grau de impacto

A L T O

Parecer, data e validade (48 meses)

**TECNICAMENTE VIÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.**

REDES PÚBLICAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: EXISTENTES NAS RUAS 1400 E AV. BRASIL E INEXISTENTE NA RUA 1170. PREVER LIGAÇÃO DE ÁGUA PELAS RUAS 1400 OU AV. BRASIL.  
REDES PÚBLICAS COLETORAS DE ESGOTO: EXISTENTES NAS RUAS 1400, 1170 E AV. BRASIL.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A526-568C-E764-33D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÉRIELEN LEAL DOS SANTOS (CPF 062.XXX.XXX-32) em 15/09/2025 16:42:43 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/A526-568C-E764-33D4>